


TABLICA TB (proj.)



- UWAGI:
- Jako tablicę TB zastosować rozdzielnicę wnęgową przystosowaną do montażu aparatury modułowej (min. 48 modułów), klasa izolacji II, IP20, drzwiczki przystosowane do zamykania na klucz.
  - Wszystkie odpływy opisać zgodnie z przeznaczeniem.
  - Układ pracy sieci: TNS.

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola					
Inwestor: <b>GMINA KAMIEŃ</b> 36-053 KAMIEŃ 287		Temat: <b>PRZEBUDOWA ORAZ ZMAINA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU REMIZY OSP NA ŻŁOBEK - INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
Branża: <b>ELEKTRYCZNA</b>		Adres: Kamień, ul. Błonie 12 dz. nr ewid.; 565/2, 565/5			
Nazwa rysunku: <b>TABLICA TB - SCHEMAT INSTALACJI</b>					
<u>PROJEKT TECHNICZNY</u>		NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.: <b>7</b>
PROJEKTANT <b>inż. Adam Hara</b>		upr. 230/TBG/94 <i>specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych</i>		12.2021	
SPRAWDZIŁ <b>mgr inż. M. Rolek</b>		upr. PDK/0074/POOE/05 <i>specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych</i>		12.2021	Skala:  ----